

怀化市中医医院门禁系统采购公告

怀化市中医医院门禁系统院内采购文件编号：2022011401，进行院内招标采购，现采用发布公告方式，欢迎符合资格条件的供应商提交证明材料与资格审查，并参与院内采购活动。

一、项目概况

- 1、采购项目名称：门禁系统
- 2、采购计划编号：2022011401
- 3、采购项目标的、数量及预算：

包/品目号	标的名称	单位	数量	预算单价（万元）	预算合计（万元）	生产国别
1	门禁系统	台	20	0.36	7.2	国产

4、采购项目的主要需求及谈判可能实质性变动内容：

包/品目号	标的物名称	标的主要需求		
		技术	服务	合同条款
1	门禁系统		1、设备安装、调试及培训。 2、售后质量保证及维保服务。	甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。 付款方式：7:2:1（安装验收10天付70%，半年付20%，10%一年后支付）
竞争性磋商项目可能实质性变动内容		是（√） 否（）	是（√） 否（）	是（√） 否（）

二、供应商资质要求：

- 1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
- 2、供应商特定资格条件：医疗器械经营（生产）企业许可证复印件（加盖公章）或第二类医疗器械经营备案凭证复印件；符合法律法规强制规定的条件。
- 3、非医疗器械不要求满足供应商特定资格条件。
- 4、在本院有历史供货记录的企业尤佳。

三、供应商应提交的证明材料及说明

- 1、资质文件（生产企业提供营业执照、生产许可证、经营许可证及二类医疗器械备案凭证、组织机构代码证等，经销企业提供营业执照、经营许可证及二类医疗器械备案凭证、组织机构代码证）
- 2、授权书（法人代表授权及生产企业授权书）
- 3、所投产品的资质证件（医疗器械注册证及附件）

4、投标人质量保证协议

5、投标报价表

6、详细配置及参数见附件

四、资格审查证明材料的递交及招标文件的获取

1、按本招标公告第三条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式三份。

2、报名截止时间：2022年1月18日11点整。

3、报名地址：湖南怀化中医医院设备科。

4、开标时间：2022年1月18日16点整。

5、开标地点：医院门诊办公4楼会议室。

五、确定邀请供应商

邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

六、联系方式

采购人：怀化市中医医院

联系人：付昌祝 电话：18974541000

2022年1月14日

附件

配置清单				
序号	名称	参数	数量	单位
1	人脸别墅机自带 IC 刷卡	CPU: ARMCortex-A53SMP4 FLASH: 内存 \geq 1GB DDR \geq 8GB(可扩展) 显示屏 \geq 272x480 4 寸 摄像头 \geq 200W/宽动态/夜光自动补偿 电源参数:DC 工作电压 18V 工作电流: $<$ 900mA/18V 按键方式:一键式+电容触摸 1. 可手机远程视频通话开门, 二维码开门, 手机监控开门 手机钥匙包开门, 临时人脸/密码/二维码开门, 图片/视频广告播放 2 可人脸识别/IC 刷卡、密码开锁/临时密码二维码/临时二维码呼叫小程序/梯控联动小程序远程开锁	20	台
2	可视对讲 7 寸电容分机	显示屏 \geq 7 寸彩色液晶屏 分辨率 \geq 800x480 操作方式: 电容屏 传输方式: TCP/IP 输入电源: 12V DC 设备功耗: 待机 2W, 最大 5W 工作温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: 10%~95% 安装方式: 壁挂式	20	台

3	门口主机电源	<ul style="list-style-type: none"> 1、门口主机专用 18V/3A，装于弱电井（不蓄电池） 2、工业电源输出电压可调，范围 9V~24V。 3、具有输入欠压、过流、过压、短路与过载保护 4、保护功能反应灵敏 5、电压输出稳定输入电源:AC200V~240V 6、输出电压:DC9V~24V(可调) 7、输出保护限流:3.2A，自动保护电路 8、环境温度:-10℃~ 50℃ 	20	台
4	8+2 口 POE 交换机	10 口 10/100M 交换机，其中 1-8 口支持 POE，均为强制供电，单端口供电功率 $\geq 15W$ ，整机总功率 $\geq 120W$ ，背板带宽 $\geq 2.0Gbps$ ，上联口 ≥ 3 个百兆电口，台式内置电源；	20	台
5	门禁电锁	<p>使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等</p> <p>输入电压：DC12V</p> <p>工作电流 12V/380mA</p> <p>安全类型：通电上锁、断电开锁</p>	20	套
6	普通开关	86 底盒开关	20	套
7	门禁电源控制盒	直流输出:12VDC, 5A, 实际 2.5~3.0A，设 NC/NO 输出，可直接控制电锁。设开锁时间在 0-11 秒，设开门按钮输	20	套

		入,		
8	管理电脑	I5 8G 独显/显示器/键盘鼠标。	1	套